



配番	部品名	材料名	規格番号	記号	備 考
1	外 装 上 蓋	電気亜鉛メッキ鋼板	JIS G 3313	SECC	仕様
2	外 装 (右)	-	-	-	-
3	外 装 (左)	-	-	-	-
4	前 面 板	-	-	-	-
8	底	熱間圧延鋼板	JIS G 3131	SPCC	
9	給排水パイプ	配管用ステンレス鋼管	JIS G 3459	SUS 304 TP	$\phi 27.2$ t 2.5
15	タンク 胴	冷間圧延ステンレス鋼板		YUS 190	t 1.0
16	タンク 胴 B	-	-	-	-
17	鏡 板	-	-	-	-
18	タンクフランジ	-	-	-	t 1.5
19	流 量 板	-	-	-	t 1.0
20	減速リング	-	-	-	t 1.0
21	器 身 体				仕様図.8頁
22	器身体パッキング	シリコンゴム			
23	メスオスニールボ	黄銅鏡板6種	JIS H 5111	BC 6	接続管径PT20mm
24	旋 手	ステンレス鋼管		YUS 190	$\phi 34$ t 5.5
25	保 証 材	ガラスワール保護材	JIS A 9505		
26	電装品取付板	電気亜鉛メッキ鋼板	JIS G 3313	SECC	
27	流量遮断器				
28	流 量 計				
29	パイロットランプ	ネオンランプ	JIS C 7606	NE-2Q	
30					
31	自動逆流防止器				
32	逆流防止器				
33	外 装 下 蓋	電気亜鉛メッキ鋼板	JIS G 3313	SECC	
34	逆流防止弁				

承認図 給水器具
 62年10月12日 番号 A-3364
 日本水道協会 担当者